

浄化槽保守点検管理カード（様式第13号）

浄化槽保守点検管理カード

浄化槽管理者名			浄化槽使用者名		
設 置 場 所					
浄 化 槽 の 規 模	人槽	m ³ /日	処 理 方 式		
点 検 年 月 日			浄化槽管理士名		

項 目	保守点検項目	判定	項 目	保守点検項目	判定	
使用の状況	処理対象以外の排水及び異物（薬品等）の流入			汚泥返送（移送）装置の固定及び稼働状況		
	洗浄用水等の使用状況			生物膜の状況		
	浄化槽上部及び周辺の利用状況			平面酸化及び散水濾床	水の流れ方の状況	
設置の状況	雨水及び土砂等の流入		回転板接触酸化槽	生物膜の状況		
	槽の水平、浮上又は沈下の有無			回転板の駆動状況		
	破損又は変形等の有無		その他の単位装置	その他の内部設備の固定及び稼働状況		
	漏水の有無			沈殿槽（室）	越流堰の均等な越流状況	
	騒音及び振動の状況				スカム及び汚泥の浮上又は堆積状況	
	設置場所の状況				汚泥返送（移送）装置の固定及び稼働状況	
	悪臭の発生状況	悪臭の発生状況			消毒槽（室）	消毒設備の固定及び稼働状況
か、はえ等の発生	か、はえ等の発生状況		消毒薬と処理水の接触状況			
流入管渠、放流管渠	流入及び放流管渠の水流の状況		送風機	送風機の稼働状況		
	異物の付着及び堆積状況			流量調整槽	流量調整槽の水位及び水流の状況	
1次処理装置	隔壁、仕切板及び槽内壁の破の有無		流量調整槽の汚泥及びスカムの状況			
沈殿分離槽（室）	移流管（口）の固定状況及び異物の付着状況		攪拌装置の固定及び稼働状況			
嫌気ろ床槽（室）	水位及び水流の状況		計量装置の稼働状況			
腐敗室/タンク	スカム、汚泥の堆積状況		スクリーン設備の固定状況			
変形二階室等	内部設備の固定状況（嫌気ろ床槽のろ材等を含む）		スクリーン設備	ポンプ設備の固定及び稼働状況		
2次処理装置	隔壁、仕切板及び移流管（口）固定状況			ポンプ設備	原水及び放流ポンプ槽の水位の状況	
	水位及び水流の状況				原水、放流ポンプ、その他の槽の汚泥、スカムの生成状況	
	ばっ気装置の固定及び稼働状況			汚泥処理設備	汚泥の堆積状況及びスカムの生成状況	
	スカム、汚泥の堆積状況		調整装置の稼働状況		設備の稼働状況	
ばっ気槽（室）	活性汚泥の状況		制御装置の稼働状況、タイマー等	設備の稼働状況		
	接触ばっ気層（室）	接触材、ろ材等の固定状況				
	逆洗及び洗浄装置の固定及び稼働状況					

放流水等の水質測定	外 観	臭 気	水 温	透視度	p H	亜硝酸	
1次処理水		無・微・有（ ）					
2次処理水		無・微・有（ ）					
放流水等		無・微・有（ ）					
残留塩素濃度		溶存酸素濃度	上部 mg/L 中部 mg/L 下部 mg/L	その他 mg/L			
その他の分析結果			流入量（上水使用量） m ³ /日				

点検の結果・措置	流入管渠			その他の設備	
	1次処理				
	2次処理				
	沈殿槽（室）				
	消毒槽				
	送風機				
		消毒薬の補充量	g・個		
管理者への連絡事項					
清掃の必要 有・無					
法定検査予定日 年 月 日					

浄化槽保守点検管理カード

浄化槽管理者名			浄化槽使用者名		
設 置 場 所					
浄 化 槽 の 規 模	人 槽	m ³ / 日	処 理 方 式		
点 検 年 月 日			浄化槽管理士名		

項 目	保守点検項目	判定	項 目	保守点検項目	判定
使用の状況	処理対象以外の排水及び異物（薬品等）の流入			汚泥返送（移送）装置の固定及び稼働状況	
	洗浄用水等の使用状況			生物膜の状況	
	浄化槽上部及び周辺の利用状況			平面酸化及び散水濾床	水の流れ方の状況
設置の状況	雨水及び土砂等の流入		回転板接触酸化槽	生物膜の状況	
	槽の水平、浮上又は沈下の有無			回転板の駆動状況	
	破損又は変形等の有無		その他の単位装置	その他の内部設備の固定及び稼働状況	
	漏水の有無		沈殿槽（室）	越流堰の均等な越流状況	
	騒音及び振動の状況			スカム及び汚泥の浮上又は堆積状況	
	設置場所の状況			汚泥返送（移送）装置の固定及び稼働状況	
	悪臭の発生状況	悪臭の発生状況		消毒槽（室）	消毒設備の固定及び稼働状況
か、はえ等の発生	か、はえ等の発生状況		消毒薬と処理水の接触状況		
流入管渠、放流管渠	流入及び放流管渠の水流の状況		送風機	送風機の稼働状況	
	異物の付着及び堆積状況			流量調整槽	流量調整槽の水位及び水流の状況
1 次処理装置	隔壁、仕切板及び槽内壁の破の有無		スクリーン設備	流量調整槽の汚泥及びスカムの状況	
沈殿分離槽（室）	移流管（口）の固定状況及び異物の付着状況			攪拌装置の固定及び稼働状況	
嫌気ろ床槽（室）	水位及び水流の状況			計量装置の稼働状況	
腐敗室/タンク	スカム、汚泥の堆積状況			スクリーン設備の固定状況	
変形二階室等	内部設備の固定状況（嫌気ろ床槽のろ材等を含む）			ポンプ設備	ポンプ設備の固定及び稼働状況
2 次処理装置	隔壁、仕切板及び移流管（口）固定状況		ポンプ設備	原水及び放流ポンプ槽の水位の状況	
	水位及び水流の状況			原水、放流ポンプ、その他の槽の汚泥、スカムの生成状況	
	ばっ気装置の固定及び稼働状況		汚泥処理設備	汚泥の堆積状況及びスカムの生成状況	
	スカム、汚泥の堆積状況			調整装置の稼働状況	設備の稼働状況
ばっ気槽(室)	活性汚泥の状況		制御装置の稼働状況、タイマー等	設備の稼働状況	
	接触ばっ気層(室)	接触材、ろ材等の固定状況			
	逆洗及び洗浄装置の固定及び稼働状況				

放流水等の水質測定	外 観	臭 気	水 温	透視度	p H	亜硝酸	
1 次処理水		無・微・有（ ）					
2 次処理水		無・微・有（ ）					
放流水等		無・微・有（ ）					
残留塩素濃度		溶存酸素濃度	上部 mg/L 中部 mg/L 下部 mg/L	その他 mg/L			
その他の分析結果			流入量（上水使用量）	m ³ /日			

点検の結果・措置	流入管渠			その他の設備	
	1 次処理				
	2 次処理				
	沈殿槽(室)				
	消毒槽				
	送風機				
		消毒薬の補充量	g・個		
管理者への連絡事項					
清掃の必要 有・無					
法定検査予定日 年 月 日					